


消防打合せ議事録

物件:	連結送水管改修工事
打合場所:	藤沢市消防本部予防課
日時:	平成19年3月16日(金) 14:30~14:55
出席(会話)者:	藤沢市消防本部/予防課 × エフシー工業(株)

【案件1】上記物件の工事着工にあたり送水口の場所と向きを確認。

・本件の工事を請け負うことになりましたエフシー工業(株)の栗田と申します。
4月5日より工事を行なう予定ですが、現在○の場所へ壁埋込型の送水口が設置されていますがこれを●の場所に変更しようと考えていますがよろしいでしょうか？(栗田)



道路

・3月19日(月)に電話にて返答致します。

以下返答内容:

新しい送水口は消防隊が見付け易い道路側に面した方に設置して下さい。(●の場所だと見付けにくい)

また送水口の向きも道路側に向けて下さい。

⇒結論として●の場所へ送水口を設置致します。

【案件2】上記物件の工事にあたり提出書類を確認。

・工事着工に際し、藤沢市消防本部へ「消防用設備等工事計画届出書」を提出して下さい。

届出者は工事施工者(エフシー工業)の名前で記入、押印して下さい。

工事終了後、藤沢南消防署へ「消防用設備等設置届出書」を提出して下さい。

届出者は理事長様の名前で記入、押印して下さい。

消防検査は藤沢南消防署で実施することになります。

